

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी फुलवारी, पटना  
पत्रांक 364... दिनांक 27/07/21

प्रेषक,

अग्निशामालय पदाधिकारी  
फुलवारी, पटना

सेवा में,

प्रबंधक

पाटलीपुत्रा विद्यापीठ

इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एडुकेशन एण्ड रिसर्च कैम्पस  
बेऊर, अनीशाबाद, पटना।

प्रसंग : आपके आवेदन दिनांक 25.07.2021

विषय : अग्निशमन यंत्र जांच प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में पाटलीपुत्रा विद्यापीठ में अधिष्ठापित किये गये अग्निशमन यंत्रो/व्यवस्थाओ को अग्निशामालय पदाधिकारी और सहयोगियों द्वारा दिनांक 27.07.2021 को निरीक्षण किया गया, जो इस प्रकार है:-

01. ए0बी0सी0 टाईप फायर स्टीग्यूसर ----06 के0जी0--04 अदद
02. सी0ओ0टू0 टाईप फायर स्टीग्यूसर--04.5 के0जी0--01 अदद
03. वाटर सी0ओ0टू0 टाईप फायर स्टीग्यूसर--09 लीटर--01 अदद
04. ए0बी0सी0 टाईप फायर स्टीग्यूसर--01 के0जी0--01 अदद
05. स्टैण्डयुक्त फायर बॉकेट-----04 अदद
06. टेरेस टैंक पाईप लाईनयुक्त-----3000 लीटर--01 अदद

अभी पाटलीपुत्रा विद्यापीठ में किये गये अग्निशमन व्यवस्था संतोषजनक है। अधिष्ठापित किये गये सभी यंत्र सक्रिय अवस्था में है। सभी यंत्रो को उपयोग करने की जानकारीयों कार्यरत सभी कर्मियों को होना आवश्यक है इसके लिये समय-समय पर मॉकड्रील कराना आवश्यक होगा। संस्थापित अग्निशमन यंत्रो को सक्रिय अवस्था में रखने के शर्तो के आलोक में अगले एक वर्ष के लिए जांच प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

विश्वासभाजन

*As*  
27/07/21  
अग्निशामालय पदाधिकारी  
फुलवारीशरीफ (पटना)